

檔 號：

保存年限：

簽 於 高雄市立文山高級中學




日期：108年12月11日

主旨：有關本校108年度建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫，詳如說明，請核示。

說明：

- 一、本次檢查非防火區劃分間牆，因分間牆使用易燃材料裝修建造（1）忠孝樓2樓檔案室（2）和平樓2樓輔導室；改善方式需依建築技術規則設計施工篇第86條規定辦理改善，應使用不燃材料建造。
- 二、本案已於該二處增加防火消防器材設備並加貼警示標語，因今年預算未編列此項改善經費，待明後年再行編列相關預算款項改善。

擬辦：奉核可後依規定辦理。

承辦單位	決行
	
	
	

建築物申報樓層概要表

F1-4

108年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10808280100

共 2 頁 第 2 頁

申報樓層別	建築物門牌號碼	使用執照或變更使用執照核定用途(使用類組)	現況用途(使用類組)
10棟地上002層	833高雄市烏松區大埤路31號	辦公室、活動中心	辦公室、活動中心
10棟地上003層	833高雄市烏松區大埤路31號	看台	看台
11棟地上001層	833高雄市烏松區大埤路31號	D4 高中教室	D4 高中教室
11棟地上002層	833高雄市烏松區大埤路31號	D4 高中教室	D4 高中教室
11棟地上003層	833高雄市烏松區大埤路31號	D4 高中教室	D4 高中教室
11棟地上004層	833高雄市烏松區大埤路31號	D4 高中教室	D4 高中教室
11棟地上005層	833高雄市烏松區大埤路31號	D4 高中教室	D4 高中教室

備註：

1. 申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應分別列表。
2. 本表所稱「現況用途(使用類組)」，屬按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。



108年

From

From
區公所
明

正本

高雄市

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

108年度 檢查申報案	提報日期	108年10月20日
	發文日期	108年10月10日
	發文字號	108-K005521-01

檢查登錄碼：C10808280100

受文者：王明政
副本受文者：

長谷建築物公共安全檢查有限公司

主旨： 所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業經規定審核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報案件，查核結果如下：
案內提具改善計畫之檢查簽證項目，限於108年11月20日以前改正完竣並再行申報。(詳F2-1-2)
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定應以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以強制處罰，限期停止使用。
- 三、下次(年度)應申報期間為108年11月20日至108年11月20日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類別」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起诉願。

高雄市政府

【附表一】申報資料表

申報人 使用人	姓名	王明政		國民身分證字號 (或統一編號)	R120650485
	通訊住址	高雄市鳥松區大埤路31號		通訊電話	(07)777-7272
代申報人	姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
	通訊住址			通訊電話	
申報建築物或 營業場所名稱	申報建築物或 營業場所名稱	高雄市立文山高級中學		現況用途類別	D4中學、(G-2)辦公室、活動中心、H1學校宿舍
	建築物地址	高雄市鳥松區大埤路31號		使用期限	
	整體建築物 現況	地上5層、地下1層		申報樓層別	地上002層等28層
	本次申報範圍 之樓地板面積	22718			
專業機構、 檢查人資料	機構(事務所)名稱	長谷建築物公共安全檢查有限公司		認可証字號	40C5C00024
	機構(事務所) 負責人姓名	曹璋銘		通訊電話	07-760-5858
	防火避難設施類	姓名	陳濟詩	認可証字號	10C1H01635
	設備安全類	姓名	曹?嘉	認可証字號	10C2F00684
不合格項目					



1.公安核備案件文件驗證網址：<http://cpubm.cpami.gov.tw/PUBNetwork/serchAttest.jsp>，可利用檢查登錄碼查詢驗證。
2.本通知書各段文字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡，或無機關戳章者，概屬無效。

複頁列印

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

F 1 - 1

檢查登記號碼：C10808280100

108年度

申報掛號日期	
文	號

- 一、下列建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
- 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 高雄市政府工務局

申報人：王明政等2人（詳申報人名冊）

（簽章）

申報日期： 年 月 日

檢附文件 (依序排列)	1. 申報書(申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表)		4. 檢查報告書1份		
	2. 檢查報告書總表1份		3. 改善計畫書1份		
	5. 昇降設備使用許可證記錄表1份		6. 主用途及使用用途表(表1)1份		
	8. 現況照片1份		9. 使用執照影本1份		
	11. 公共意外責任險證明文件和份		12. 室內裝修合格證明1份		
				7. 檢查記錄簡圖1份	
				10. 建物權利證明文件影本1份	
				13. 專業機構或檢查人認可證影本1份	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱		現況用途		
	高雄市立文山高級中學		辦公室、活動中心、 III 學校宿舍		
	建築物地址		建築物座標		
	高雄市鳥松區大坪路31號		經度：120.353643 緯度：22.648443		
	使用執照字號		本次申報範圍之樓地板面積		
(84)高縣建局建管字第06018號第5章詳建築物使用執照清冊		22718平方公尺			
整幢建築物現況	整幢為地上5層、地下1層建築物		申報樓層別		
	<input type="checkbox"/> 整幢建築物供同一使用類組使用 <input checked="" type="checkbox"/> 整幢建築物供二種以上使用類組使用		(擇一項填列) 樓層表		
專業檢查機構、檢查人資料	名稱		認可證字號		
	長谷建築物公共安全檢查有限公司		40C5C00024		
	負責人姓名		通訊電話		
	費坤銘		(07)360-5758		
通訊地址					
高雄市楠梓區聖雲街95巷2弄5號1樓					
專業檢查人	執或專公務司所		通訊電話		
	名稱		(07)360-5758		
	通訊地址				
	高雄市楠梓區聖雲街95巷2弄5號1樓				
檢查日期	防火避難設施類		認可證字號		
	檢查人姓名		40C11101635		
		設備安全類		認可證字號	
		檢查人姓名		40C2R00684	
檢查日期		本次(年度)檢查日期			
自108年08月28日至108年09月17日					

- 注：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需塗核者始檢附之。
2. 填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。
3. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。
4. 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F 2-1-1


檢查登記號碼: C10808280100

108年度	檢查日期	自108年08月28日至108年09月17日
-------	------	------------------------

共 2 頁 第 1 頁

一、建築物概要	申報建築物或營業場所名稱 高雄市立文山高級中學	現況用途 (使用類組) D4 中學、(G-2) 辦公室、活動中心、III 學校宿舍	
	建築物地址 高雄市烏松區大埤路31號		
	使用執照字號 (84)高縣建局建管字第06018號	使用執照核發日期 084年06月30日	最近一次變更使用許可字號 (92)高縣建使字第1254號
檢查簽證類別及項目			
二、防火避難設施類檢查紀錄 (一) 防火區劃 (二) 非防火區劃分間牆 (三) 內部裝修材料 (四) 避難層出入口 (五) 避難層以外接層出入口 (六) 走廊 (七) 直通樓梯	1. 面積區劃	(1) 十層以下樓層	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		(2) 十一層以上樓層	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	2. 特定用途空間區劃		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	3. 垂直區劃	(1) 挑空部分	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		(2) 電扶梯間	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		(3) 昇降機間	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		(4) 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	4. 層間區劃		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	5. 貫穿部區劃		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	6. 地下建築物區劃	(1) 與地下建築物連通區劃	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		(2) 地下建築物本體區劃	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	7. 高層建築物區劃		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	8. 防火區劃之防火門窗		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(二) 非防火區劃分間牆		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(三) 內部裝修材料		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(四) 避難層出入口		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(五) 避難層以外接層出入口		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	(六) 走廊	1. 連續式店鋪商場之室內通路	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		2. 一般走廊	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(七) 直通樓梯	1. 設置與步行距離	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	2. 設置兩座直通樓梯之限制	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
	3. 樓梯及平臺淨寬度	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	

二、防火避難設施類檢查紀錄	(七) 直通樓梯	4. 直通樓梯總寬度	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		5. 迴轉半徑	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		6. 改為安全梯或特別安全梯限制	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
	(八) 安全梯	1. 室內安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		2. 戶外安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		3. 特別安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
	(九) 屋頂避難平臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討		
	(十) 緊急進口	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	三、建築物設備安全類檢查紀錄	(一) 昇降設備	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
		(二) 避雷設備	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討	
(三) 緊急供電系統		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
(四) 特殊供電		1. 舞臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		2. 電影院	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		3. 廣告招牌(燈)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		4. 航空障礙燈	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		5. 游泳池	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
(五) 空調風管		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討		
(六) 燃氣設備		1. 燃氣設備	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討	
		2. 鍋爐	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
四、檢查簽證結果		<input type="checkbox"/> 1. 各檢查項目均符合規定。 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 檢查項目不符合規定，已提具改善計畫書。 <input type="checkbox"/> 3. 檢查項目不符合規定。		專業機構 機構名稱 (負責人姓名) 長谷建築物公共安全檢查有限公司(曾坤銘) 認可證字號 40C5C00024
		專業檢查人	防火避難設施類	檢查人姓名 陳清珍 認可證字號 40C1HD1635
	設備安全類		檢查人姓名 曾祐嘉 認可證字號 40C2F00684	



裝
訂
線

建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫書

F2-1-2

檢查登記號碼：C10808280100

108年度	申報掛號日期	
	文	號

共 1 頁 第 1 頁

【壹】改善事項

項次	檢查項目	無法合格原因	改善方式	法令依據 (代碼)
1	非防火區劃分間牆	分間牆使用易燃材料裝修 建造：(1)忠孝樓2樓檔案室 、(2)和平樓2樓輔導室。	請依建築技術規則 定辦理改善，應使 設計施工篇第88條規 用不燃材料建造。	A5

專業檢查人：

申報人(代申報)



(簽章)

(簽章)

填表日期：108年10月18日

【貳】填表說明

1. 本表所列改善計畫之項目及內容，於專業檢查人依序填列後由申報作業系統自動生成，其項目及內容不得塗改。
2. 建築物逃生避難之出入口、走廊、直通樓梯、安全梯、特別安全梯(排煙室)等類似空間，如有堆置物品妨害通行或於防火門擅自增設栓鎖等情事者，專業檢查人應立即通知申報人改善，並不得提列改善計畫。
3. 表列「法令依據(代碼)」乙欄，應視各改善項目所涉建築法相關規定，依下列代碼選擇一填列：
 - 【A1】：按建築物原領得使用執照，或最近一次變更使用執照核准圖說恢復原狀。
 - 【A2】：依建築法第28條規定申請建造執照或雜項執照。
 - 【A3】：依建築法第73條，建築物使用類組及變更使用辦法相關規定申請變更使用執照。
 - 【A4】：依直轄市、縣(市)主管建築機關所定一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定辦理。
 - 【A5】：依建築法第77條之1，原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法相關規定辦理。
 - 【A6】：依建築法第77條之2，建築物室內裝修管理辦法相關規定申請許可。
 - 【A7】：依建築法第77條之4，建築物昇降設備設置及檢查管理辦法相關規定申請安全檢查及取得使用許可證。
 - 【A8】：依建築技術規則總則篇第3條，建築物防火避難性能設計計畫書申請認可。